

Федеральное агенство по техническому
регулированию и метрологии (Росрегулированию)
Федеральное государственное учреждение
"Приморский центр стандартизации.метрологии и
сертификации (ФГУ"Примоский ЦСМ)
Лицензия гос.№ 25.П.Ц.010001.Л.000022.11.2014Г
Действительна:Бессрочно.

ПОГРАНИЧНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"КОММУНСЕРВИС"
п.г.т.ПОГРАНИЧНЫЙ У.К-МАРКСА,1Б,692582,ТЕЛ.8(42345)21-2-84.
ИНН 2525000685,КПП 252501,БИК 040507803

ОБЪЕКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ
п.г.т.Пограничный.ул..Уссурийская,8
ПРОТОКОЛ №22 от 24.03.21г
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

Проба воды доставлена представителем:

из точки по адресу:

проба №-1 с.Жариково,ул.Дальневосточная,43.

проба №-2 с.Нестеровка.ул..Кубанская,1

Соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01" Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения
Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения.Контроль качества".

Результаты исследования

№ п/п	Определяемые Химические показатели	ед. измерения	проба №-1	проба №-2	Нормативный документ	величина допустимо го уровня
1	Запах	балл	0	0	Гост 3351-74	2
2	Привкус	балл	0	0	Гост 3351-74	2
3	Цветность	градус	1,4	1,4.	Гост 31868-2012	20
4	Мутность	мг\л	1,05	1,2	Гост 3351-74	1,5.
5	Водородный показатель	ед	6,92	7,0.	ПНДФ 14.1.2.3.41	6-9.
6	Жесткость общая	мг\л			Гост 18190-72	7
7	железо мг\л	мг\л	0,25	0,15	Гост 4011-72	0.3

Заключение: Представленная проба воды по исследованным показателям
соответствует

Начальник водовода



Румянцева Т.П.