

Федеральное агентство по техническому
 регулированию и метрологии (Росрегулированию)
 Федеральное государственное учреждение
 "Приморский центр стандартизации, метрологии и
 сертификации (ФГУ "Приморский ЦСМ)
 Лицензия гос. №25.П.Ц.010001.Л.000022.11.2014г.
 Действительна-Бессрочно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНСЕРВИС"
 п.г.т. ПОГРАНИЧНЫЙ ул. К-МАРКСА-1Б. 692582. ТЕЛ. 8(42345)21-2-84.
 ИНН 2525000685. КПП 252501. БИК 040507803

ОБЪЕКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ

п.г.т. Пограничный, ул. Уссурийская, 8
 ПРОТОКОЛ № 98 от 27.09.21г

Проба воды доставлена представителем
 из точки по адресу:

колодки

проба №-1 с. Жариково

Гаражный переулок, 2

Соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода"

Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого
 водоснабжения

Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды
 централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Результаты исследования

№ п/п	Определяемые химические показатели	ед. измерен.	проба №-1	нормативный документ	величина допустимого
1	Запах	балл	0.01	Гост 3351-74	2
2	Привкус	балл	0	Гост 3351-74	2
3	Цветность	градус	2.0	Гост 31868-2012	20
4	Мутность	мг/л	0.002	Гост 3351-74	1.5.
5	Водородный показатель	ед	6.8.	ПНДФ 14.1.2.3.41	6-9.
6	Массовая концентрация общего железа	мг/л	0.1	Гост 4011-72	0,3

7	Жесткость общая	мг\л	0.2.	Гост 18190-72	7
8	Массовая концент аммиака и амония	мг\л	0.1	Гост 33045-2014	2.5
9	Массовая концент нитрат.азота	мг\л	0.001	Гост 33045-2014	45
10	Массовая концент нитрит.азота	мг\л	0.001	Гост 33045-2014	3
11	Массовая концент хлоридов	мл\л	6.0	Гост 4245-72	350
12	Массовая концент сульфатов	мл\г	170.0	Гост 4245-72	500

Заключение:

Представленная проба воды по исследованным показателям соответствует нормативу.

Нач. водовода

