

Федеральное агенство по техническому
регулированию и метрологии (Росрегулированию)
Федеральное государственное учреждение
"Приморский центр стандартизации, метрологии и
сертификации (ФГУ"Примоский ЦСМ)
Лицензия гос.№ 25.П.Ц.010001.Л.000022.11.2014Г
Действительна:Бессрочно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"КОММУНСЕРВИС"
п.г.т.ПОГРАНИЧНЫЙ У.К-МАРКСА,1Б,692582,ТЕЛ.8(42345)21-2-84.
ИНН 2525000685,КПП 252501,БИК 040507803

ОБЪЕКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ
п.г.т.Пограничный,ул..Уссурийская,8
ПРОТОКОЛ *№37* от 21.06.21г
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

Проба воды доставлена представителем:

из точки по адресу: проба №-1, с.Рубиновка,ул..Центральная.1
проба №-2 ,с.Рубиновка,ул..Зеленая

Соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01" Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения
Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения.Контроль качества".

Результаты исследования

№ п/п	Определяемые Химические показатели	ед. измерения	проба №-1	проба №-2	Нормативный документ	величина допустимого уровня
1	Запах	балл	0	0	Гост 3351-74	2
2	Привкус	балл	0	0	Гост 3351-74	2
3	Цветность	градус	0.	0	Гост 31868-2012	20
4	Мутность	мг\л	0.001	0.001	Гост 3351-74	1,5.
5	Водородный показатель	ед			ПНДФ 14.1.2.3.41	6-9.
6	Жесткость общая	млг\л			Гост 18190-72	7
7	Массовая концентрация общего железа	мг\л	0.3	0.3	Гост 4011-72	0.3

Заключение: Представленная проба воды по исследованным показателям
соответствует нормативу

Начальник водовода

Румянцева Т.П.

