

Федеральное агентство по техническому
 регулированию и метрологии (Росрегламентированию)
 Федеральное государственное учреждение
 "Приморский центр стандартизации, метрологии и
 сертификации (ФГУ "Приморский ЦСМ)
 Лицензия гос. №25.П.Ц.010001.Л.000022.11.2014г.
 Действительна-Бессрочно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНСЕРВИС"
 п.г.т. ПОГРАНИЧНЫЙ ул. К-МАРКСА-1Б, 692582, ТЕЛ. 8(42345)21-2-84.
 ИНН 2525000685. КПП 252501, БИК 040507803

ОБЪЕКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ
 п.г.т. Пограничный, ул. Уссурийская, 8
 ПРОТОКОЛ № 64 от 30.09.2022г 3 квартал

Проба воды доставлена представителем
 из точки по адресу:

проба №-1 скважина № 621 с. Украинка

Соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода"
 Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого
 водоснабжения
 Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды
 централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Результаты исследования

№ п/п	Определяемые химические показатели	ед. измерен.	проба №-1	нормативный документ	величина допустимого
1	Запах	балл	0	Гост 3351-74	2
2	Привкус	балл	0	Гост 3351-74	2
3	Цветность	градус	0.2	Гост 3351-74	20
4	Мутность	мг/л	0.20.	Гост 3351-74	1.5.
5	Водородный показатель	ед	7.8.	описание к прибору	6-9.
6	Массовая концентрация общего железа	мг/л	0.1	Гост 4011-72	0,3

7	Жесткость общая	мг\л	0.2	Гост52407-05	7
8	Массовая концент аммиака и амония	мг\л	0.1	Гост 33045-2014	2,5
9	Массовая концент нитрат.азота	мг\л	0.01	Гост 33045-2014	45
10	Массовая концент нитрит.азота	мг\л	0.01	Гост 33045-2014	3
11	Массовая концент хлоридов	мл\л	0.001	Гост 31940-2012	350
12	Массовая концент сульфатов	мл\г	165.6	Гост 31940-2012	500

Заключение:представленная проба воды соответствует нормативу.



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1	Общее микробное число	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	не более 50 кое \мл
2	Термотолерантные колиформ.бактерии	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл
3	Общие колиформ. бактерии ОКБ	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл

Заключение:Представленная проба воды по исследованным показателям соответствует нормативу.

Начальник водовода



Румянцева Т.П.