

ПРОТОКОЛ №-4 от 11.01.2019г

исследования качества воды в распределительной системе

Наименование пробы: 1 с.Нестеровка,ул..Партизанская,5
 2. с.Нестеровка,ул..Кубанская,1
 3. с.Рубиновка,ул..Центральная,11
 4. с.Рубиновка,ул..Зеленая

Регламентирующий объем лабораторных исследований и их оценка:
 "Сан ПиН 2.14.1074-01"Питьевая вода.Гигиенические требования к качеству воды
 централизованных систем водоснабжения.Контроль качества"

Определяемые показатели единицы измерения	Результаты анализов						Величина допустимого уровня измерения	НТД на методы исследования
	проба №-1	проба №-2	проба №-3	проба №-4	проба №-5	проба №-6		
Запах,баллы							2	Гост 3351-74
Привкус, баллы							2	Гост 3351-74
Мутность,мг/л							1,5	Гост3351_74
Цветность, град.							20	Гост Р 52769-2007
Водородный показатель							6,0-9,0	ПНДФ14.1:2:3:4.121-97
Общая жесткость мг-экв/дм3								Гост Р 52407-2005
Железо мг/л							0,3	Гост 4011-72 Вода питьевая
Микробиологические показатели: 1.общее микробное число	5	6	4	1			не более 50 КОЕ в 1мл	МУК 4.2.11018-01 "Биологические и микробиологические факторы"
2.Определение колиформных бактерий	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.			отсутствие в 100мл	
3.Определение термотолерантных колиформных бактерий	не обнаруж	не обнар	не обна	не обнар.		не	отсутствие в 100мл	
4.Споры сульфитредуцирующих кластридий							отсутствие в 20мл	

Ответственный за проведение испытаний
 Технолог станции обезжелезивания

