

Федеральное агентство по техническому
 регулированию и метрологии (Росрегла) (Росрегла)
 Федеральное государственное учреждение
 "Приморский центр стандартизации, метрологии и
 сертификации (ФГУ "Приморский ЦСМ)
 Лицензия гос. №25.П.Ц.010001.Л.000022.11.2014г.
 Действительна-Бессрочно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНСЕРВИС"
 п.г.т. ПОГРАНИЧНЫЙ ул. К-МАРКСА-1Б, 692582, ТЕЛ. 8(42345)21-2-84.
 ИНН 2525000685. КПП 252501, БИК 040507803

ОБЪЕКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ
 п.г.т. Пограничный, ул. Уссурийская, 8
 ПРОТОКОЛ № 23 25.03.2022г

Проба воды доставлена представителем
 из точки по адресу:

проба №-1 с. Жариково, ул. Дальневосточная, 43

проба №-2 с. Жариково, пер. Гаражный, 2

Соответствие нормам СанПиН 2.1.3684-21

Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого
 водоснабжения

Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды
 централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Результаты исследования

| № п/п | Определяемые химические показатели | ед. измерен. | проба №-1 | нормативный документ | величина допустимого | проба №-2 |
|-------|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|
| 1 | Запах | балл | 0 | Гост 3351-74 | 2 | 0 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | Гост 3351-74 | 2 | 0 |
| 3 | Цветность | градус | 0 | Гост 31868-2012 | 20 | 0 |
| 4 | Мутность | мг\л | 0.01 | Гост 3351-74 | 1,5. | 0.1 |
| 5 | Водородный показатель | ед | 6.8. | ПНДФ 14.1.2.3.41 | 6-9. | 7.0 |
| 6 | Массовая концентрация общего железа | мг\л | 0.02. | Гост 4011-72 | 0,3 | 0.002 |

Заключение: Представленная проба воды по исследованным показателям
 соответствует нормативу.

Нач. водовода

Румянцев Т.П.

