

Федеральное агенство по техническому  
регулированию и метрологии (Росрегулированию)  
Федеральное государственное учреждение  
"Приморский центр стандартизации, метрологии и  
сертификации (ФГУ "Приморский ЦСМ)  
Лицензия гос. №25.П.Ц.010001.Л.000022.11.2014г.  
Действительна-Бессрочно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНСЕРВИС"  
п.г.т. ПОГРАНИЧНЫЙ ул. К-МАРКСА-1Б, 692582, ТЕЛ. 8(42345)21-2-84.  
ИНН 2525000685. КПП 252501, БИК 040507803

ОБЪЕКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ  
п.г.т. Пограничный, ул. Уссурийская. 8

ПРОТОКОЛ *✓ 79* 28.11.2022г

Проба воды доставлена представителем Разводящие сети  
из точки по адресу: колонки

*с. Рубиновка, ул. Центральная, 1*

Соответствие нормам СанПиН 2.1.3684-21

Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого  
водоснабжения

Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

*Результаты исследования*

#### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|   |  |     |             |                 |                        |
|---|--|-----|-------------|-----------------|------------------------|
| 1 | Общее микробное<br>число               | КОЕ | не<br>обнар | МУК 4.2.1018-01 | не более<br>50 кое 1мл |
| 2 | Термотолерантные<br>колиформ. бактерии | КОЕ | не<br>обнар | МУК 4.2.1018-01 | отсутствие<br>в 100мл  |
| 3 | Общие колиформ.<br>бактерии ОКБ        | КОЕ | не<br>обнар | МУК 4.2.1018-01 | отсутствие<br>в 100мл  |

Заключение: Представленная проба воды по исследованным показателям  
соответствует нормативу.

*с. Рубиновка, ул. Зеленая*

#### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|   |  |     |             |                 |                        |
|---|--|-----|-------------|-----------------|------------------------|
| 1 | Общее микробное<br>число               | КОЕ | не<br>обнар | МУК 4.2.1018-01 | не более<br>50 кое 1мл |
| 2 | Термотолерантные<br>колиформ. бактерии | КОЕ | не<br>обнар | МУК 4.2.1018-01 | отсутствие<br>в 100мл  |
| 3 | Общие колиформ.<br>бактерии ОКБ        | КОЕ | не<br>обнар | МУК 4.2.1018-01 | отсутствие<br>в 100мл  |

Заключение: Представленная проба воды по исследованным показателям  
соответствует нормативу.

Нач. водовода

Румянцева Т.П.