

Федеральное агенство по техническому  
регулированию и метрологии (Росрегулированию)  
Федеральное государственное учреждение  
"Приморский центр стандартизации, метрологии и  
сертификации (ФГУ) Приморский ЦСМ)  
Лицензия гос. № 25. П. Ц. 010001. Л. 000022. 11. 2014Г  
Действительна: Бессрочно.

ПОГРАНИЧНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНСЕРВИС"  
п.г.т. ПОГРАНИЧНЫЙ У.К.МАРКСА. 1Б.692582. ТЕЛ.8(42345)21-2-84.  
ИНН 2525000685. КПП 252501. БИК 040507803

ОБЪЕКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ  
п.г.т. Пограничный, ул. Уссурийская, 8  
ПРОТОКОЛ от 20.11.2020г *№29*  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

Проба воды доставлена представителем:

из точки по адресу:

проба №-1 с. Рубиновка, ул. Зеленая

проба №-2 ул. Рубиновка, ул. Центральная 11

Соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения

Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  
питьевого водоснабжения. Контроль качества".

*Результаты исследования*

#### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

проба №-1

1	Общее микробное число	КОЕ	4	8	МУК 4.2.1018-01	не более 50 кое 1мл
2	Термотолерантные колиформные бактер.	КОЕ	не обнаруж.	не обнаруж.	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл
3	Общие колиформные бактерии ОКБ	КОЕ	не обнаруж.	не обнаруж.	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл

проба №-2

1	Общее микробное число	КОЕ	4	9	МУК 4.2.1018-01	не более 50 кое 1мл
2	Термотолерантные колиформные бактер.	КОЕ	не обнаруж.	не обнаруж.	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл
3	Общие колиформные бактерии ОКБ	КОЕ	не обнаруж.	не обнаруж.	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл

Заключение: Представленная проба воды по исследованным показателям  
соответствует нормативу...

Начальник водовода

Румянцева Т.П.